

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Брянской области
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59 телефон 74-21-64, 64-63-79
E-mail: cus@online.bryansk.ru

Отдел надзорной деятельности по г.Клинцы и Клинцовскому району
243140, г. Клинцы, ул. Ворошилова, 29 телефон 5-10-69

Предписание N 18/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу МБОУ – Коржовоголубовская СОШ Клинцовского района Брянской области,
директору МБОУ – Коржовоголубовская СОШ Клинцовского района Брянской области Грибанову Владимиру Ивановичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Клинцы и Клинцовского района по пожарному надзору N 18 от "26" января 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "11" февраля 2016г. по 15 ч 00 мин. "15" февраля 2016г. проведена плановая выездная проверка Батуро Артемом Сергеевичем, государственным инспектором г. Клинцы и Клинцовского района по пожарному надзору, выполнения директором МБОУ – Коржовоголубовская СОШ Клинцовского района Брянской области

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Грибановым Владимиром Ивановичем требований пожарной безопасности в МБОУ – Коржовоголубовская СОШ Клинцовского района Брянской области по адресам: Клинцовский район, с. К.Голубовка, ул.Советская, д.7; д.Вьюнка, 1-й пер. Центральный, д.5; совместно с директором МБОУ – Коржовоголубовская СОШ Клинцовского района Брянской области Грибановым Владимиром Ивановичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
<u>с. К.Голубовка, ул.Советская, д.7</u>				
1.	Определить категорию подвального помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.	п.20 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 3390 «О противопожарной режиме» ;	03.10.2016г.	
<u>д.Вьюнка, 1-й пер. Центральный, д.5</u>				
2.	Определить категорию подвального помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.	п.20 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 3390 «О противопожарной режиме» ;	03.10.2016г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством РФ обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Брянской области 59-90-00.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Инспектор отдела надзорной деятельности по г.Клинцы и Клинецкому району УНДПР
Главного управления МЧС России по Брянской области (государственный инспектор
г.Клинцы и Клинецкого района по пожарному надзору) лейтенант внутренней
службы Батуро Артем Сергеевич.


(подпись)

«15» февраля 2016г.

Предписание для исполнения получил (а):

директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения –
Коржовоголубовская СОШ Клинецкого
района Брянской области
Грибанов Владимир Иванович


(подпись)

«15» февраля 2016г.